

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
KNM 55210061000201305163 от 01.11.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
(главное территориальное управление МЧС России, областное управление)
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(адрес места нахождения территориального управления МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование органа государственного надзора (надзора))

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Кировскому административному округу города Омска

Федеральный государственный пожарный надзор

644082, г. Омск, ул. Профинтерна, 3 тел. (3812) 55-04-61, e-mail: tond_kao@55mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 383/1**

(форма подбора лица для проверки и проведения мероприятий (исключено для объектов, находящихся в собственности лица, которому выданы лицензионные права))

(адрес лица, которому выданы лицензионные права)

вручается: бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139"

(наименование контролируемого лица, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Кировского административного округа г. Омска по пожарному надзору Рахимова С.К. о проведении плановой выездной проверки № 383 от «01» ноября 2021 года в период с «17» ноября 2021 по «25» ноября 2021 государственным инспектором Кировского административного округа

(должность, фамилия, имя (отчество (при наличии)), также должностного лица (лица), осуществляющей (осуществляющих) проверку)

г. Омска по пожарному надзору Малой Юлией Анатольевной, майором внутренней службы

проведена плановая выездная проверка

(контролируемое (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139" Доронина Марианна Владиславовна

(должность, фамилия, имя (отчество (при наличии)) лица, участвующего в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

		какого (-ых) нарушены		
1.	- не организовано проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журналы эксплуатации систем противопожарной защиты (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	п. 17 п.п. б) Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.08.2022.	
2.	- допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, педагогические работники) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022	
3.	- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на подъездах к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139",	п. 71 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022	

	расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).			
4.	- не проведено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022	
5.	- для помещений складского назначения (помещение № 13 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания; помещения №№ 17, 47 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690) не определена и не обозначена на входных дверях помещений с наружной стороны категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	ч. 1 ст. 6, ст. 26, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»; пункт 12 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.03.2022	
6.	- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 15 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы	01.08.2022	

	<p>непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0,66 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).</p>	<p>противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>		
7.	<p>- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 5 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0,66 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2022	
8.	<p>- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 23 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0,78 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2022	

9.	<p>- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 33 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0,6 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2022	
10.	<p>- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 20 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0,66 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2022	
11.	<p>- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 11 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0,66 м) (здание бюджетного</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2022	

	дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).			
12.	- двери эвакуационного выхода (помещение № 11 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690) открываются не по направлению выхода из здания (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	
13.	- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 45 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0, 7 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	
14.	- двери эвакуационного выхода (помещение № 45 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690) открываются не по направлению выхода из здания (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	

	образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	выходы»		
15.	- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 79 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0,73 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	
16.	- двери эвакуационного выхода (помещение № 79 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690) открываются не по направлению выхода из здания (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	
17.	- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 86 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	

	человек, менее 1,2 м (фактически 0, 68 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).			
18.	- двери эвакуационного выхода (помещение № 86 согласно поэтажного плана 1-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690) открываются не по направлению выхода из здания (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	
19.	- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 57 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0, 72 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2022	
20.	- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 46 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего	ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы	01.08.2022	

	<p>непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0, 72 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).</p>	<p>противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>		
21.	<p>- ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (помещение № 33 согласно поэтажного плана 2-го этажа здания технического паспорта нежилого строения от 08.04.2008 с инвентарным номером 682690), ведущего непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, менее 1,2 м (фактически 0, 69 м) (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	01.08.2022	
22.	<p>- эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (здание бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).</p>	<p>пункт 37 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	01.03.2022	
23.	<p>- светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской (здание бюджетного дошкольного образовательного</p>	<p>пункт 37 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479</p>	01.03.2022	

учреждения города Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 139", расположенное по адресу: 644123, Омская обл., г. Омск, ул. Дмитриева, 3/5).			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(подпись, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Государственный инспектор

Кировского административного округа г. Омска по
 пожарному надзору Малая Ю.А.,

майор внутренней службы

Подпись, фамилия, инициалы, подпись должностного лица (подпись, документация с личной печатью органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.